

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) oraz pkt 14 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 9 kwietnia 2018 r. na: „Przebudowę drogi gminnej Nr 107483L – ulicy Żuławy w miejscowości Gołąb (etap I) - od km 0 + 000 do km 0 + 420” Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

W związku z prowadzonym postępowaniem do Zamawiającego wpłynęły poniższe pytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytania:

- czy do produkcji warstwy ścieralnej AC11S dla kategorii ruchu KR 1-2 można zastosować asfalt 50/70 a nie jak jest w SST asfalt modyfikowany PMB 45/80-55,
- czy Zamawiający zmieniając wykaz doświadczenia zawodowego według poprzedniego ogłoszenia „co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu asfaltowej nawierzchni drogi / dróg wraz z kanalizacją deszczową, o wartości zrealizowanego zamówienia co najmniej 700 000 zł brutto” na „co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu asfaltowej nawierzchni drogi / dróg, o wartości zrealizowanego zamówienia co najmniej 500 000 zł brutto” nie żąda już doświadczenia wykonania kanalizacji deszczowej, nie zmieniając przy tym zakresu robót który w dalszym ciągu opiewa na wykonanie kanalizacji deszczowej. Nadmieniamy że kanalizacja deszczowa stanowi 1/3 całego zadania czyli jest bardzo ważnym elementem w/w kontrakcie,
- w przedmiarze jest napisane rozebranie nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych wraz z utylizacją, jak również rozebranie podbudowy z kruszywa wraz z utylizacją czyli materiały z rozbiórek są do zagospodarowania i utylizacji przez wykonawcę.

Odpowiedzi:

Ad. 1

Należy zastosować asfalt zgodny z wymaganiami wskazanymi w specyfikacji technicznej.

Ad. 2

Zamawiający w sposób jasny i precyzyjny opisał warunki udziału w postępowaniu w ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będzie wymagał ich spełnienia od Wykonawców w zakresie opisanym w tych dokumentach.

Ad. 3

Zamawiający potwierdza, że zagospodarowanie i utylizacja materiału z rozbiórki należy do obowiązków Wykonawcy.

WÓJT GMINY

mgr Krzysztof Brzezinski