GMINA PUŁAWY
ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy
tel. 81 887 41 21
fax 81 887 41 22
NIP 716-230-12-43, REG. 431019922

Puławy, dnia 20.04.2018 r.

IT. 271.N.8.2018

W związku z prowadzonym postępowaniem na **„Budowę wydzielonej linii oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr ewid. 495 w miejscowości Skoki" w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 rok**, do Zamawiającego wpłynęły poniższe pytania, na które udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytania:

1.
Proszę o informacje czy jeżeli słupy są ocynkowane to czy mają być dodatkowo malowane 3 warstwami czy wystarczy 1 warstwa farby nakładana metodą proszkową?

2.
Odnośnie powierzchni wewnętrznej – jeżeli jest ona także cynkowana to czy jest to akceptowalne i nie wymaga metody powlekania wewnętrznej strony słupa bitozolem?

3.
W projekcie zostały zawarte oprawy sodowe, natomiast w wyliczeniach fotometrycznych widnieją również oprawy Led. Na jakich oprawach należy przygotować ofertę?

Odpowiedzi:

Ad. 1 i 2
Należy zastosować słupy typu S-70SRwP/4 lub równoważne, metoda zabezpieczenia ma być zgodna z zaleceniami producenta wskazanymi w karcie technicznej słupa.

Ad. 3
Dokumentacja projektowa została opracowana na podstawie przykładowej lampy sodowej typu Astra Road/HS70W, IP66, II klasa ochronności. Zamawiający dopuszcza każdy produkt równoważny, w tym również rozwiązanie w postaci oprawy LED o parametrach świetlnych nie gorszych niż dla podanego w dokumentacji projektowej typu oprawy sodowej.

WÓJT GMINY
mgr Krzysztof Brzeziński